

# RESUMO DA ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

## PISO

**Porcelanato (preferência por junta seca e retificado)**

**Piso vinílico:**

- Ressonância Magnética
- Radiológicos (T.C., Raio-x, Mamografia, Densitometria)
- Radioterapia / Quimioterapia
- Fisioterapia (sugestão para área de exercício)
- Medicina nuclear ( Gama-câmara, Pet-Scan)

## PAREDE

**Pintura acrílica (lavável) ou Laminado melamínico (Fórmica)**

**Azulejo ou pintura a base de Epóxi em área molhadas, principalmente D.T.R**

**Barita ou Chumbo + acabamento final: exames radiológicos, medicina nuclear e radioterapia**

**Ressonância Magnética: blindagem (gaiola) + acabamento final em fórmica**

**\*\*\* se for usar papel de parede (recepção, consultórios), este deve ser vinílico (de fácil limpeza).**

# RESUMO DA ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

## TETO

Gesso ou laje liso, com pintura acrílica e luminárias fechadas (principalmente e exames radiológicos)

Se usar o forro removível, ele deve ser de fácil limpeza

Rasgos e sancas com cautela e em áreas de “uso comum”

P.V.C em abrigo de resíduos ou D.T.R podem ser usados

## ILUMNAÇÃO

Lâmpada dimerizável em exames como ultrassonografia (sugestão)

Luminárias fechadas, de embutir ou de sobrepor.

Luminárias anti-chamas em escadas enclausuradas (uso também em estabilizadores e áreas técnica)

Iluminação de emergência (1 por ambiente e fazendo o percurso da rota de fuga)

## PORAS

Alumínio com veneziana e tela milimétrica (contra vetores) para abrigos de resíduos e D.T.R (uso muitas vezes em D.M.L. também mas não é obrigatório)

Portas revestidas em laminado melamínico (minha preferência, mas pode folha de madeira e pintura)

Portas especiais (o fabricante coloca o acabamento que você desejar)

# RESUMO DA ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

## VISOR

**Vidro plumbífero para os exames radiológicos. O requadro da esquadria pode ser no mesmo material usada nas portas (fórmica, folha de madeira ou pintura, mas eu evito pintura)**

## MARCENARIA

**Bancadas e painéis em Laminado melamínico (fácil limpeza)**

**Armário embaixo de pias (em posto de enfermagem/serviço) deve ser desprezado, ou seja, lacrado /evitar uso**

## BANCADAS

**Ambientes ambulatoriais podemos usar granito exceto quando tem esterilização.**

**Endoscopia usar bancada em aço inox. Se precisar de expurgo também deve ser em aço inox.**

## LOUÇAS E METAIS

**Barras de apoio nos sanitários para P.N.E**

**Torneiras temporizadora em todos os lavatórios de consultórios e exames**

**Torneira de alavanca (sem rosquear) para pias de serviço**