

NOTAS:

- 1 – TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC
- 2 – A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO FICARÁ 40 cm ACIMA DA LAJE DA COBERTURA
- 3 – O VOLUME DA CAIXA DE GORDURA SERÁ CALCULADO ATRAVÉS DA FÓRMULA:
 $V = 20 \text{ litros} \times N \times 2$
 $N = \text{NÚMERO DE PESSOAS A TOMAREM REFEIÇÃO/TURNO}$
- 4 – VER TABELA DE INCLINAÇÕES ABAIXO:

ϕ	75mm	=	3%
ϕ	100mm	=	2%
ϕ	150mm	=	0,7%